

Nazwa
kwalifikacji:

Zarządzanie działaniami ratowniczymi

Oznaczenie
kwalifikacji:

BPO.04

Numer zadania:

01

Kod arkusza:

BPO.04-01-24.05-SG

Wersja arkusza:

SG

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Analiza możliwości zastępów ratowniczo-gaśniczych
<i>W tabeli zapisane:</i>	
R.1.1	pkt.1: wynik powierzchni pożaru A_p : 20 m²
R.1.2	pkt.2: wynik wymaganego wydatku wody w natarciu Q_W^N : 4 l/s lub 240 l/min
R.1.3	pkt.3: podał wzór na liczbę prądownic w natarciu $N_{PW} = \frac{Q_W}{q_{PW}}$
R.1.4	pkt.4: wynik liczba samochodów w natarciu N_{SAM}^N : 1
R.1.5	pkt.5: wynik zużytej wody w natarciu Z_{woda}^N : 2000 litrów lub 2 m³
R.1.6	pkt.6: siły i środki wystarczające do działań ratowniczo-gaśniczych: TAK
R.2	Rezultat 2: Wydane rozkazy dla zastępów
<i>W tabeli zapisane:</i>	
R.2.1	zabezpieczyć miejsce zdarzenia
R.2.2	podać prąd wody w natarciu
R.2.3	pracować w sprzęcie ochrony układu oddechowych (ODO)
R.2.4	wykonać oświetlenie terenu
R.2.5	odłączyć media (prąd elektryczny/odłączenie zasilania elektrycznego)
R.2.6	zakręcić zawór butli LPG w samochodzie
R.2.7	przeprowadzić oddymianie lub przewietrzanie budynku
R.2.8	udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu
R.2.9	wykonać pomiar stężenia CO lub użył miernika wielogazowego do pomiaru stężenia w budynku
R.3	Rezultat 3: Wymagania techniczno-budowlane oraz przeciwpożarowe dla budynku Urzędu Pocztowego
<i>W tabeli zapisane:</i>	
R.3.1	Kategoria zagrożenia ludzi: ZL III
R.3.2	Grupa wysokości budynku: NISKI (N)
R.3.3	Wymagana klasa odporności pożarowej (z uwzględnieniem ewentualnych możliwości obniżenia lub konieczności podwyższenia klasy): D
R.3.4	Wymagana klasa odporności ogniowej konstrukcji nośnej (z uwzględnieniem ewentualnych możliwości obniżenia lub konieczności podwyższenia klasy): R30
R.3.5	Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku Urzędu Pocztowego: 20 dm³/s
R.3.6	Maksymalna dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej (z uwzględnieniem ewentualnych możliwości zwiększenia lub konieczności zmniejszenia powierzchni strefy): 8000 m²
R.3.7	Suma środka gaśniczego w gaśnicach dla budynku: 21 jednostek lub 42 kg lub 63 dm³
R.3.8	Rodzaj hydrantów w budynku: hydrant 25
R.4	Rezultat 4: Informacja ze zdarzenia

<i>Zapisane:</i>	
R.4.1	pozycja 4: zaznaczył TYLKO: pożar mały
R.4.2	pozycja 10: zakończenie działań, data: 29.10.23
R.4.3	pozycja 11: czas interwencji: 1 godz. 31 min
R.4.4	pozycja 12: zauważenie zdarzenia przez: pracowników/mieszkańców
R.4.5	pozycja 13: zgłoszono zdarzenie: telefonicznie
R.4.6	pozycja 14: w działaniach udział brało jednostki ochrony ppoż. (osoby): 14
R.4.7	pozycja 15: zaznaczono: pojazdy specjalne SRT : 1
R.4.8	pozycja 16: zaznaczono: 10, 19, 36, 37
R.4.9	pozycja 17: zaznaczono: 13, 23
R.4.10	pozycja 33: warunki atmosferyczne: wiatr zachodni, 3 m/s
R.5	Rezultat 5: Karta udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy
<i>Zapisane:</i>	
R.5.1	płeć: M , wiek: 43 lata
R.5.2	czas przybycia: 19:45
R.5.3	czas przekazania: 19:56
R.5.4	zaznaczono obrażenia/objawy: przytomny/pod wpływem zdarzenia, obrażenia głowy
R.5.5	zaznaczono na diagramie obrażeń owalną krzywą rozcięty prawy łuk brwiowy
R.6	Rezultat 6: Potwierdzenie przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym
<i>Zapisane:</i>	
R.6.1	adres: Łomża, ul. Cmentarna 18
R.6.2	przekazano: Policji (skreślono pozostałe możliwości przekazania)
R.6.3	przekazano: Michał Macherzyński
R.6.4	do nazorowania i zabezpieczenia: obektu lub obektu i mienia (skreślono pozostałe możliwości przekazania)